



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНПР по Хабаровскому муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Хабаровск, ул. Целинная, 41б, тел. 8 (4212) 45-11-61, e-mail: ondhabrayon@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 101/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 с. Некрасовка Хабаровского муниципального района Хабаровского края

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району Пархоменко А.А. от 07.10.2020г. №-101,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 ч.00 мин. «22» октября 2020г. по 09 ч. 30 мин. «06» ноября 2020 г. проведена внеплановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора Хабаровского муниципального района по пожарному надзору майором внутренней службы Пархоменко Анной Александровной Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 с. Некрасовка Хабаровского муниципального района Хабаровского края

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

расположенного по адресу: 680507 Хабаровский муниципальный район, с. Некрасовка, ул. Школьная, 30, совместно с и.о. заведующего МБДОУ ДС № 2 с. Некрасовка Дьячковой Натальей Ильиничной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись ) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

*В соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации ППР РФ; в соответствии с Сводой правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 173; в соответствии с Сводой правил СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности, утв. приказом МЧС РФ от 21 февраля 2013 г. N 115; в соответствии с Сводой правил СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности, утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 180.*

1	На объекте защиты используются горючий и не маркированный кабель провода АПС и СОУЭ, сертификаты на данные кабеля отсутствуют.	п. 61 ППР в РФ; п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 4.8 СП 6.13130.2013	01.10.2021	
2	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 ППР в РФ	01.10.2021	
3	В группе № 3 табло «Выход» эвакуационного выхода находится в нерабочем состоянии (согласно техническому паспорту помещение №-58).	п. 43 ППР в РФ	01.10.2021	
4	В группе № 5 табло «Выход» эвакуационного выхода находится в нерабочем состоянии (согласно техническому паспорту помещение №-34).	п. 43 ППР в РФ	01.10.2021	
5	На втором этаже объекта защиты отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери (согласно техническому паспорту двери между помещениями №-6, 59, 61, 27, 14, 60, 28, 62, 34, 35, 58, 54).	пп. «д» п. 23 ППР в РФ	01.10.2021	
6	На первом этаже объекта защиты отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери (согласно техническому паспорту двери между помещениями №-1, 93, 12, 23, 22, 21, 35, 34, 78, 79, 61, 62, 38, 42).	пп. «д» п. 23 ППР в РФ	01.10.2021	
7	Не предоставлен акт проверки наружных пожарных лестниц 3 типа из помещений спален и музыкального класса, расположенных на втором этаже здания (согласно технического паспорта помещение №-43, 44, 57, 59, 60, 63).	п. 52 ППР в РФ	01.10.2021	
8	Согласно заключению ООО ЭКЦ «Эксперт-01» от 23.07.2019г., система внутреннего противопожарного водопровода в здании не обеспечивает нормативный расход воды для целей внутреннего пожаротушения, расход воды 2, 20 л/с (требуемый по нормам расход 2,5 л/с)	п. 4.1.1, табл. 1 СП 10.13130.2009	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора  
Хабаровского муниципального района

по пожарному надзору А.А.Пархоменко  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«06» ноября 2020 г.

✓ Предписание для исполнения получил:

✓ (подпись)

✓ «06» ноября 2020 г.



✓ (подпись)

М.Л.П.\*

✓ (должность, фамилия, инициалы)