

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
12.11.2021г. КНМ 27210061000201345020



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ХАБАРОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

680032, г. Хабаровск, ул. Целинная, 41б, т. 8 (4212) 45-11-61, e-mail: ondhabrayon@mail.ru
Сайт: www.27.mchs.gov.ru, Единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 139/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 С. НЕКРАСОВКА
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 139 от « 12 » ноября 2021г.
в период с "23" ноября 2021 г., 09 час. 00 мин.
по "24" ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.

Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
работы по Хабаровскому муниципальному району Пархоменко Анной Александровной
органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановая/выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица и.о. заведующего
МБДОУ ДС № 2 с. Некрасовка Дьячкова Наталья Ильинична
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не предоставлен акт проверки наружных пожарных лестниц 3 типа из помещений спален и музыкального класса, расположенных на втором этаже здания (согласно технического паспорта помещения № 43,44,57,59,60,63).	пп. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.09.2022г.	
2.	Согласно заключению ООО ЭКЦ «Эксперт-01» от 23.07.2019г., система внутреннего противопожарного водопровода в здании не обеспечивает нормативный расход воды для целей внутреннего пожаротушения, расход воды 2,20 л/с (требуемый по нормам расход 2,5 л/с).	ст.ст. 62, 106 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, п. 7.6 Свода правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», утвержденного и введенного в действие Приказом МЧС России от 27.07.2020г. № 559	01.09.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.О. Юверов И.О. Юверов Н.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ *[Подпись]*
(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора
Хабаровского муниципального района
по пожарному надзору
майор внутренней службы А.А. Пархоменко

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575834

Владелец Ломаева Елена Александровна

Действителен с 04.04.2022 по 04.04.2023